

École	ID Échantillon	Location	Cuivre (Cu) mg/L	Résultat Cuivre (Cu)	Plomb (Pb) mg/L	Résultat Plomb (Pb)	Mise à jour Jan - Mar 2021 - Retesté = Nouvel échantillonnage suite à modification des propriétés de l'eau ou réparations + affichage reste en place, Corrigé = Résultat acceptable suite à modification/réparation , Nouveau = Nouvelle fixture
Centre Scolaire de la Rive Sud	20-0742A	main	0,0043	Acceptable	0,0003	Acceptable	
Centre Scolaire de la Rive Sud	20-0742B	fontain 130	0,1938	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Centre Scolaire de la Rive Sud	20-0742C	Cafeteria	0,1431	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Centre Scolaire de la Rive Sud	20-0742D	Evier #1 - 220	0,1175	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Centre Scolaire de la Rive Sud	20-0742E	#2 - 220	0,0686	Acceptable	0,0001	Acceptable	
Centre Scolaire de la Rive Sud	20-0742F	#3 - 220	0,1205	Acceptable	0,0001	Acceptable	
Centre Scolaire de la Rive Sud	20-0742G	fontain 225	0,0969	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Centre Scolaire de la Rive Sud	20-0742H	Salle des prof	0,1848	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Centre Scolaire de la Rive Sud	20-0742I	garderie 162	0,3202	Acceptable	0,0001	Acceptable	
Centre Scolaire de la Rive Sud	20-0742J	garderie 167	0,3012	Acceptable	0,0011	Acceptable	
Centre Scolaire de la Rive Sud	20-0742K	garderie 169	0,2866	Acceptable	0,0011	Acceptable	
Centre Scolaire de la Rive Sud	20-0742L	Cuisine 164	0,2239	Acceptable	0,0008	Acceptable	
Centre Scolaire de la Rive Sud	20-0742M	6F - 155	0,2106	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Centre Scolaire de la Rive Sud	20-0742N	6F - 151	0,2512	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Centre Scolaire de la Rive Sud	20-0742O	Marc Dan	0,0009	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Centre Scolaire de la Rive Sud	21-0539B	Nouvelle Fontaine	0,0030	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Centre Scolaire de la Rive Sud	21-0648A	Nouvelle Fontaine 2ieme	0,0000	Acceptable	0,0000	Acceptable	Nouveau
Centre Scolaire Etoile de L'Acadie	20-0791A	Main custodian sink	0,1611	Acceptable	0,0012	Acceptable	
Centre Scolaire Etoile de L'Acadie	20-0791B	Fountain Dungenon	0,1603	Acceptable	0,0012	Acceptable	
Centre Scolaire Etoile de L'Acadie	20-0791C	Grandir sink food	0,3449	Acceptable	0,0010	Acceptable	
Centre Scolaire Etoile de L'Acadie	20-0791D	Fountain new elem.	0,5075	Acceptable	0,0028	Acceptable	
Centre Scolaire Etoile de L'Acadie	20-0791E	Fountain new HS	0,7074	Acceptable	0,0015	Acceptable	
Centre Scolaire Etoile de L'Acadie	20-0791F	HomeEC / Staff 1st	0,4977	Acceptable	0,0011	Acceptable	
Centre Scolaire Etoile de L'Acadie	20-0791G	Fountain bottle HS	0,1991	Acceptable	0,0010	Acceptable	
Centre Scolaire Etoile de L'Acadie	20-0791H	Kitchen sink right	0,0009	Acceptable	0,0005	Acceptable	
Centre Scolaire Etoile de L'Acadie	20-0791I	Kitchen sink left	0,0009	Acceptable	0,0005	Acceptable	
Centre Scolaire Etoile de L'Acadie	20-0791J	Ecole plus sink	0,0009	Acceptable	0,0004	Acceptable	
Centre Scolaire Etoile de L'Acadie	20-0791K	Daycare kitchen sink	0,0008	Acceptable	0,0005	Acceptable	
Centre Scolaire Etoile de L'Acadie	20-0791L	Fountain gym	0,0007	Acceptable	0,0004	Acceptable	
Ecole Acadienne de Pomquet	20-0764A	Storage tank	0,0043	Acceptable	0,0025	Acceptable	
Ecole Acadienne de Pomquet	20-0764B	Gym washroom fountain	0,4169	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Acadienne de Pomquet	20-0764C	Kitchen sink, right	0,1079	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Acadienne de Pomquet	20-0764D	Kitchen sink, left	0,1209	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Acadienne de Pomquet	20-0764E	Pre softener	0,0250	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Acadienne de Pomquet	20-0764F	HS Wing fountain	0,8281	Acceptable	0,0015	Acceptable	
Ecole Acadienne de Pomquet	20-0764G	Home EC #1 sink	0,3241	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Acadienne de Pomquet	20-0764H	Home EC #2 sink	0,1034	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Acadienne de Pomquet	20-0764I	Home EC #3 sink	0,2276	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Acadienne de Pomquet	20-0764J	Home EC #4 sink	0,3395	Acceptable	0,0011	Acceptable	
Ecole Acadienne de Pomquet	20-0764K	Pre-School (162) sink	0,3232	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Acadienne de Pomquet	20-0764M	Pre-School (101) sink	0,1028	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Acadienne de Pomquet	20-0764N	Staff room sink	0,0959	Acceptable	0,0001	Acceptable	
Ecole Acadienne de Pomquet	20-0764O	Water Distrib. (staff)	0,0000	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Acadienne de Truro	20-0749A	Entrée	0,0025	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Acadienne de Truro	20-0749B	2nd level fountain left	0,2716	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Acadienne de Truro	20-0749C	2nd level fountain right	0,3842	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Acadienne de Truro	20-0749G	Staff room sink	2,6500	Excède limite	0,0000	Acceptable	
Ecole Acadienne de Truro	20-0749H	Fountain 1st level	0,4083	Acceptable	0,0046	Acceptable	
Ecole Acadienne de Truro	20-0749I	Corridor new	0,7013	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Acadienne de Truro	20-0749J	Lower level fountain elem. wing	0,6537	Acceptable	0,0037	Acceptable	
Ecole Acadienne de Truro	20-0749K	Upper level new fountain elem. wing	0,4945	Acceptable	0,0016	Acceptable	
Ecole Acadienne de Truro	20-0749L	Upper level fountain elem. wing	0,4389	Acceptable	0,0015	Acceptable	
Ecole Acadienne de Truro	20-0749M	Lower new wing	0,8922	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Acadienne de Truro	20-0749N	Upper new wing	0,8659	Acceptable	0,0003	Acceptable	
Ecole Acadienne de Truro	20-2086A	Kitchen Sink	0,4675	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Acadienne de Truro	20-1955B	Family Room Sink	0,8008	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Acadienne de Truro	20-1955C	Staff Room Sink	0,4805	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Acadienne de Truro	20-1955D	Daycare Sink	0,5243	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Acadienne de Truro	20-1955E	Main Entrance	0,0043	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Acadienne de Truro	20-1955F	GF Kit chen Sink	0,2138	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Acadienne de Truro	20-1955G	Fontaine/Bouteilles	0,1441	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Beau-Port	20-0765C	Pre-primary sink right	0,0633	Acceptable	0,0013	Acceptable	
Ecole Beau-Port	20-0765D	Pre-primary sink left	0,0641	Acceptable	0,0033	Acceptable	
Ecole Beau-Port	20-0765I	Home EC sink - Access	0,0882	Acceptable	0,0032	Acceptable	
Ecole Beau-Port	20-0765K	Home EC back right sink	0,1056	Acceptable	0,0005	Acceptable	
Ecole Beau-Port	20-0765L	Home EC sink caf door	0,1049	Acceptable	0,0001	Acceptable	
Ecole Beau-Port	20-0765M	Day care kitchen sink left	0,0638	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Beau-Port	20-0765N	Day care kitchen sink right	0,0648	Acceptable	0,0010	Acceptable	
Ecole Beau-Port	20-0765O	Staff room sink	0,0953	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Beau-Port	20-0765P	US fountain 221	1,2580	Acceptable	0,0176	Excède limite	
Ecole Beau-Port	20-1972A	Main	17,8000	Excède limite	42,5000	Excède limite	
Ecole Beau-Port	20-1972B	DS Fountain - Music	0,0000	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Beau-Port	20-1972C	DS Fountain - Pre Primary	0,0000	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Beau-Port	20-1972D	US Fountain 205	0,0000	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Beau-Port	20-1972E	Smoothie Bar Sink	0,1941	Acceptable	0,0029	Acceptable	
Ecole Beau-Port	21-1224A	Caf Kitchen Sink Right	0,0520	Acceptable	0,0050	Acceptable	Corrigé
Ecole Beau-Port	21-1224A	Caf Kitchen Sink Left	0,0590	Acceptable	0,0070	Excède limite	Retesté
Ecole Beau-Port	20-1972H	Fountain Cafeteria	0,0000	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole BeauBassin	19-2492A	Boys washroom 227 Faucet #2	0,0850	Acceptable	0,0010	Acceptable	
Ecole BeauBassin	19-2492B	203 Faucet	0,0649	Acceptable	0,0011	Acceptable	
Ecole BeauBassin	19-2492C	Corridor Fountain 228/227	0,0419	Acceptable	0,0004	Acceptable	
Ecole BeauBassin	19-2492D	Classe 118	0,0715	Acceptable	0,0005	Acceptable	
Ecole BeauBassin	19-2492E	Faucet 216	0,1067	Acceptable	0,0025	Acceptable	
Ecole BeauBassin	19-2492F	Wash faucet 218b	0,0656	Acceptable	0,0009	Acceptable	
Ecole BeauBassin	19-2493A	Kitchen faucet middle room	0,0580	Acceptable	0,0009	Acceptable	
Ecole BeauBassin	19-2493B	Toilette 136 #3	0,0929	Acceptable	0,0021	Acceptable	
Ecole BeauBassin	19-2493C	Faucet 211	0,1233	Acceptable	0,0012	Acceptable	
Ecole BeauBassin	19-2493D	Toilette 136 #1	0,0731	Acceptable	0,0010	Acceptable	
Ecole BeauBassin	19-2493E	Faucet 217	0,1178	Acceptable	0,0011	Acceptable	
Ecole BeauBassin	19-2493F	Girls washroom 228 faucet #1	0,0816	Acceptable	0,0013	Acceptable	
Ecole BeauBassin	19-2494A	Toilette 107	0,0543	Acceptable	0,0015	Acceptable	
Ecole BeauBassin	19-2494B	Toilette 137 #1	0,0533	Acceptable	0,0012	Acceptable	
Ecole BeauBassin	19-2494C	Toilette cote de 167	0,0527	Acceptable	0,0012	Acceptable	
Ecole BeauBassin	19-2494D	Recyclage 150	0,0852	Acceptable	0,0026	Acceptable	
Ecole BeauBassin	19-2494E	Girls washroom 228 faucet #2	0,0897	Acceptable	0,0010	Acceptable	
Ecole BeauBassin	19-2494F	Faucet 204	0,1573	Acceptable	0,0021	Acceptable	
Ecole BeauBassin	19-2495A	Boys washroom 227 faucet #1	0,1003	Acceptable	0,0012	Acceptable	
Ecole BeauBassin	19-2495B	Toilette 157	0,1605	Acceptable	0,0022	Acceptable	
Ecole BeauBassin	19-2495C	Toilette 137 #2	0,0590	Acceptable	0,0012	Acceptable	
Ecole BeauBassin	19-2495D	Toilette 156	0,0864	Acceptable	0,0017	Acceptable	
Ecole BeauBassin	19-2495E	Salle de bain 123A	0,0642	Acceptable	0,0012	Acceptable	
Ecole BeauBassin	19-2495F	Cuisine 123	0,0447	Acceptable	0,0010	Acceptable	
Ecole BeauBassin	19-2496A	Toilette 110	0,0540	Acceptable	0,0010	Acceptable	
Ecole BeauBassin	19-2496B	Toilette 130	0,0655	Acceptable	0,0038	Acceptable	

Ecole BeauBassin	19-2496C	Corridor faucet 234/233	0,0700	Acceptable	0,0015	Acceptable	
Ecole BeauBassin	19-2496D	Kitchen faucet dish station	0,0949	Acceptable	0,0035	Acceptable	
Ecole BeauBassin	19-2496E	Fountain beside gym	0,0579	Acceptable	0,0013	Acceptable	
Ecole BeauBassin	19-2496F	Girls washroom 234 faucet #1	0,0677	Acceptable	0,0008	Acceptable	
Ecole BeauBassin	19-2497A	Cuisine salon personel	0,0341	Acceptable	0,0005	Acceptable	
Ecole BeauBassin	19-2497B	Toilette 136 #2	0,0749	Acceptable	0,0016	Acceptable	
Ecole BeauBassin	19-2497C	Toilette 129C	0,0409	Acceptable	0,0015	Acceptable	
Ecole BeauBassin	19-2497D	Administration washroom	0,0644	Acceptable	0,0012	Acceptable	
Ecole BeauBassin	19-2497E	Salle de bain 106	0,0681	Acceptable	0,0014	Acceptable	
Ecole BeauBassin	19-2498A	Classe 132	0,0423	Acceptable	0,0016	Acceptable	
Ecole BeauBassin	19-2498B	Faucet 210	0,0840	Acceptable	0,0016	Acceptable	
Ecole BeauBassin	19-2498C	Salle de bain 104	0,0371	Acceptable	0,0010	Acceptable	
Ecole BeauBassin	19-2498D	Boys washroom 233 faucet	0,0676	Acceptable	0,0010	Acceptable	
Ecole BeauBassin	19-2498E	Fountain 131 pret	0,1399	Acceptable	0,0012	Acceptable	
Ecole BeauBassin	19-2498F	Toilette 131	0,0600	Acceptable	0,0010	Acceptable	
Ecole BeauBassin	19-2499A	Kitchen faucet close to door	0,1635	Acceptable	0,0021	Acceptable	
Ecole BeauBassin	19-2499C	Toilette 129E	0,0824	Acceptable	0,0012	Acceptable	
Ecole BeauBassin	19-2499D	Toilette 137 #3	0,0775	Acceptable	0,0013	Acceptable	
Ecole BeauBassin	19-2499E	Classe 132	0,0727	Acceptable	0,0025	Acceptable	
Ecole BeauBassin	19-2499F	Boys washroom 233 faucet #2	0,0995	Acceptable	0,0013	Acceptable	
Ecole BeauBassin	19-2612C	Washroom 234 BB sink #2	0,0978	Acceptable	0,0005	Acceptable	
Ecole BeauBassin	19-2755A	Library Tap	0,3581	Acceptable	0,0083	Excède limite	
Ecole BeauX-Marais	20-0736C	GF Classe	0,1140	Acceptable	0,0021	Acceptable	
Ecole BeauX-Marais	20-0736D	Main st Fountain	0,0552	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole BeauX-Marais	20-0736E	2nd Fountain	0,8359	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole BeauX-Marais	20-0736F	1st Tony Fountain	0,1520	Acceptable	0,0002	Acceptable	
Ecole BeauX-Marais	20-1974-A	Main Boiler Room	0,0008	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole BeauX-Marais	20-1974-B	Staff Robinet	0,0023	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Belleville	20-0730B	Maternelle	0,0155	Acceptable	0,0255	Excède limite	
Ecole Belleville	20-0730C	Premiere Annee	0,0416	Acceptable	0,0157	Excède limite	
Ecole Belleville	20-0730D	Kitchen beside dishwasher	0,0384	Acceptable	0,0041	Acceptable	
Ecole Belleville	21-1253D	Grandir en Français	0,0200	Acceptable	0,0013	Acceptable	Corrigé
Ecole Belleville	21-1253E	Grandir en Français 114	0,0068	Acceptable	0,0000	Acceptable	Corrigé
Ecole Belleville	20-0730H	Teachers Lounge	0,0284	Acceptable	0,0099	Excède limite	
Ecole Belleville	20-0730I	Fontaine Gym	0,0116	Acceptable	0,0010	Acceptable	
Ecole Belleville	20-0730J	Fontaine bord grand	0,0243	Acceptable	0,0039	Acceptable	
Ecole Belleville	20-0730K	Fontaine bord des petits	0,0107	Acceptable	0,0006	Acceptable	
Ecole Belleville	21-1253B	Main	0,0030	Acceptable	0,0000	Acceptable	Corrigé
Ecole Belleville	21-1253C	Cuisine - Poele	0,0030	Acceptable	0,0012	Acceptable	Corrigé
Ecole Bois-Joli	19-2408A	Pre School Sink	0,0749	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Bois-Joli	19-2408B	Pre School Kitchen	0,0844	Acceptable	0,0001	Acceptable	
Ecole Bois-Joli	19-2408C	Fountain Gym	0,0893	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Bois-Joli	19-2408D	Cafeteria Sink	0,1633	Acceptable	0,0006	Acceptable	
Ecole Bois-Joli	19-2408E	Cafeteria Dish Tub	0,2727	Acceptable	0,0017	Acceptable	
Ecole Bois-Joli	19-2408F	Cafeteria Dish Spray	0,1265	Acceptable	0,0005	Acceptable	
Ecole Bois-Joli	19-2408G	Fountain 128	0,1781	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Bois-Joli	19-2408H	Fountain 136	0,1665	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Bois-Joli	19-2408I	Fountain 233	0,2096	Acceptable	0,0001	Acceptable	
Ecole Bois-Joli	19-2408J	Staff Kitchen Sink	0,2957	Acceptable	0,0003	Acceptable	
Ecole Bois-Joli	19-2408K	Fountain 227	0,0823	Acceptable	0,0001	Acceptable	
Ecole Bois-Joli	19-2408L	Staff Sink 129	0,2094	Acceptable	0,0003	Acceptable	
Ecole Bois-Joli	19-2541A	Classe 204	0,1508	Acceptable	0,0025	Acceptable	
Ecole Bois-Joli	19-2541B	Toilet 155	0,3318	Acceptable	0,0024	Acceptable	
Ecole Bois-Joli	19-2541C	Toilet 136	0,1638	Acceptable	0,0019	Acceptable	
Ecole Bois-Joli	19-2541D	Toilet 234 #1	0,1271	Acceptable	0,0006	Acceptable	
Ecole Bois-Joli	19-2541E	Toilet 228 #2	0,1352	Acceptable	0,0005	Acceptable	
Ecole Bois-Joli	19-2541F	Toilet 130 #2	0,0888	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Bois-Joli	19-2542A	Classe 118 #2	0,3448	Acceptable	0,0006	Acceptable	
Ecole Bois-Joli	19-2542B	Classe 210	0,1331	Acceptable	0,0013	Acceptable	
Ecole Bois-Joli	19-2542C	Toilet 227 #2	0,1491	Acceptable	0,0002	Acceptable	
Ecole Bois-Joli	19-2542D	Toilet 228 #1	0,1333	Acceptable	0,0006	Acceptable	
Ecole Bois-Joli	19-2542E	Classe 124 #1	0,1518	Acceptable	0,0008	Acceptable	
Ecole Bois-Joli	19-2542F	Toilet 227 #1	0,1208	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Bois-Joli	19-2543A	Toilet 226 A	0,1884	Acceptable	0,0009	Acceptable	
Ecole Bois-Joli	19-2543B	Toilet 131 #3	0,1317	Acceptable	0,0008	Acceptable	
Ecole Bois-Joli	19-2543C	Toilet 155	0,1797	Acceptable	0,0010	Acceptable	
Ecole Bois-Joli	19-2543D	Classe 203	0,0862	Acceptable	0,0005	Acceptable	
Ecole Bois-Joli	19-2543E	Toilet 234	0,1001	Acceptable	0,0009	Acceptable	
Ecole Bois-Joli	19-2543F	Toilet 137	0,1888	Acceptable	0,0006	Acceptable	
Ecole Bois-Joli	19-2544A	Classe 211	0,1373	Acceptable	0,0010	Acceptable	
Ecole Bois-Joli	19-2544B	Classe 217	0,1597	Acceptable	0,0001	Acceptable	
Ecole Bois-Joli	19-2544C	Classe 124	0,1167	Acceptable	0,0011	Acceptable	
Ecole Bois-Joli	19-2544D	Classe 136	0,1391	Acceptable	0,0010	Acceptable	
Ecole Bois-Joli	19-2544E	Toilet 233	0,1357	Acceptable	0,0011	Acceptable	
Ecole Bois-Joli	19-2544F	Toilet 137	0,1333	Acceptable	0,0013	Acceptable	
Ecole Bois-Joli	19-2545A	Toilet 170	0,1253	Acceptable	0,0011	Acceptable	
Ecole Bois-Joli	19-2545B	Toilet 130 #1	0,1378	Acceptable	0,0013	Acceptable	
Ecole Bois-Joli	19-2545C	Toilet 233 #2	0,1490	Acceptable	0,0011	Acceptable	
Ecole Bois-Joli	19-2545D	Classe 111 #1	0,1463	Acceptable	0,0011	Acceptable	
Ecole Bois-Joli	19-2545E	Toilet 104	0,1048	Acceptable	0,0020	Acceptable	
Ecole Bois-Joli	19-2545F	Classe 118 #1	0,0368	Acceptable	0,0012	Acceptable	
Ecole Bois-Joli	19-2546A	Toilet 131 #1	0,1203	Acceptable	0,0014	Acceptable	
Ecole Bois-Joli	19-2546B	Classe 216	0,1221	Acceptable	0,0012	Acceptable	
Ecole Bois-Joli	19-2546C	Classe 111	0,0711	Acceptable	0,0012	Acceptable	
Ecole Bois-Joli	19-2546D	Toilet #2	0,0968	Acceptable	0,0014	Acceptable	
Ecole Bois-Joli	19-2546E	Toilet 130 #3	0,0954	Acceptable	0,0007	Acceptable	
Ecole Carrefour	20-0739B	Cuisine 1132	0,1955	Acceptable	0,0031	Acceptable	
Ecole Carrefour	20-0739D	Fontaine Centrale	0,1155	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Carrefour	20-0739E	Cuisine 1096	0,1432	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Carrefour	20-0739F	Robinet #1 garderie 1121A	0,1780	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Carrefour	20-0739G	#2 garderie 1121A	0,1795	Acceptable	0,0003	Acceptable	
Ecole Carrefour	20-0739H	Cafeteria #1	0,1121	Acceptable	0,0006	Acceptable	
Ecole Carrefour	20-0739I	Cafeteria #2	0,3961	Acceptable	0,0030	Acceptable	
Ecole Carrefour	20-0739J	Biblio 1081	0,3434	Acceptable	0,0007	Acceptable	
Ecole Carrefour	20-0739K	Gym garçon	0,4243	Acceptable	0,0006	Acceptable	
Ecole Carrefour	20-0739L	Gym fille	0,4294	Acceptable	0,0002	Acceptable	
Ecole Carrefour	20-0739M	Robinet 1011	0,3813	Acceptable	0,0042	Acceptable	
Ecole Carrefour	20-0739N	Robinet 1010	0,2021	Acceptable	0,0020	Acceptable	
Ecole Carrefour	20-0739O	Robinet 1029	0,4548	Acceptable	0,0011	Acceptable	
Ecole Carrefour	20-0740A	Robinet 1027	0,5852	Acceptable	0,0048	Acceptable	
Ecole Carrefour	20-0740B	Robinet 2016	0,3874	Acceptable	0,0007	Acceptable	
Ecole Carrefour	20-0740C	Robinet 2017	0,6290	Acceptable	0,0036	Acceptable	
Ecole Carrefour	20-0740D	Robinet 2013	0,1176	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Carrefour	20-0740E	Robinet 2005	0,2191	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Carrefour	20-0740F	Robinet 2036	0,5285	Acceptable	0,0054	Excède limite	
Ecole Carrefour	20-0740G	Robinet Pavillon seul	0,0211	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Carrefour	20-0740H	Robinet Cuisine	0,0101	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Carrefour	20-0740I	Pavillon #1	0,0163	Acceptable	0,0004	Acceptable	

Ecole Carrefour	20-0740J	Pavillon #2	0,0393	Acceptable	0,0012	Acceptable	
Ecole Carrefour	20-0740K	Pavillon #3	0,0351	Acceptable	0,0004	Acceptable	
Ecole Carrefour	20-0740L	Pavillon #4	0,0288	Acceptable	0,0010	Acceptable	
Ecole Carrefour	20-1575C	Fontaine 1140	0,0106	Acceptable	0,0014	Acceptable	
Ecole Carrefour	20-1894A	Main	0,0000	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Carrefour	21-0477A	Nouvelle Fontaine 1011	0,0010	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Grand Portage	20-0738A	Main boiler room	0,0382	Acceptable	0,0039	Acceptable	
Ecole Grand Portage	20-0738B	Fontaine mail	0,0822	Acceptable	0,0006	Acceptable	
Ecole Grand Portage	20-0738C	GF #1	0,1830	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Grand Portage	20-0738D	GF #2	0,1654	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Grand Portage	20-0738E	GF Cuisine	0,1660	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Grand Portage	20-0738F	Fontaine 2 ieme	0,0712	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Grand Portage	20-0738G	Fontaine 3 ieme	0,1029	Acceptable	0,0001	Acceptable	
Ecole Grand Portage	20-0738H	Salle des prof	0,1484	Acceptable	0,0008	Acceptable	
Ecole Joseph Dugas	20-0751A	Office staff	0,1315	Acceptable	0,0031	Acceptable	
Ecole Joseph Dugas	20-0751B	Office	0,0362	Acceptable	0,0006	Acceptable	
Ecole Joseph Dugas	20-0751C	Fontain #1	0,0473	Acceptable	0,0008	Acceptable	
Ecole Joseph Dugas	20-0751D	Fontain #2 refrigerated	0,0902	Acceptable	0,0004	Acceptable	
Ecole Joseph Dugas	20-0751E	Fontain #3	0,0336	Acceptable	0,0021	Acceptable	
Ecole Joseph Dugas	20-0751F	Fontain #4	0,1806	Acceptable	0,0030	Acceptable	
Ecole Joseph Dugas	20-0751G	Main	0,0552	Acceptable	0,0023	Acceptable	
Ecole Joseph Dugas	20-0751H	Handwash	0,0754	Acceptable	0,0012	Acceptable	
Ecole Joseph Dugas	20-0751I	Salon des profs	0,0926	Acceptable	0,0023	Acceptable	
Ecole Joseph Dugas	20-0751J	Daycare cuisine	0,0993	Acceptable	0,0006	Acceptable	
Ecole Joseph Dugas	20-0751K	Dishwasher sink	0,0349	Acceptable	0,0022	Acceptable	
Ecole Joseph Dugas	20-0751M	Mariette sink	0,0015	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Joseph Dugas	20-1938A	Daycare	0,1045	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Joseph Dugas	20-1938D	Apres Traitement	0,1265	Acceptable	0,0914	Excède limite	
Ecole Mer et Monde	20-0737D	Robinet Centrale	0,0983	Acceptable	0,0035	Acceptable	
Ecole Mer et Monde	20-0737E	Fontain Centre principal	0,0801	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Mer et Monde	20-0737F	GF 109	0,1071	Acceptable	0,0053	Excède limite	
Ecole Mer et Monde	20-0737G	Fountain gym	0,1383	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Mer et Monde	20-0737H	Fountain 2 ieme	0,0880	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Mer et Monde	20-0737I	Fountain Salle de prof	0,4461	Acceptable	0,0016	Acceptable	
Ecole Mer et Monde	20-1574A	Main	0,0118	Acceptable	0,0087	Excède limite	
Ecole Mer et Monde	20-1574C	GF 110	0,1517	Acceptable	0,0087	Excède limite	
Ecole Mer et Monde	20-1574D	Cuisine	0,1211	Acceptable	0,0056	Excède limite	
Ecole Mer et Monde	20-1574E	Salon du personnel	0,1364	Acceptable	0,0109	Excède limite	
Ecole NDA	20-0790A	Water main boiler room	0,0736	Acceptable	0,0011	Acceptable	
Ecole NDA	20-0790B	Fountain techno	0,0811	Acceptable	0,0023	Acceptable	
Ecole NDA	20-0790C	Fountain gym/caf	0,1592	Acceptable	0,0030	Acceptable	
Ecole NDA	20-0790D	Caf kitchen Island sink	0,1584	Acceptable	0,0023	Acceptable	
Ecole NDA	20-0790E	Fountain music	0,0385	Acceptable	0,0011	Acceptable	
Ecole NDA	20-0790F	Home EC Fridge sink	0,5719	Acceptable	0,0047	Acceptable	
Ecole NDA	20-0790G	Home EC Centre sink	0,2113	Acceptable	0,0029	Acceptable	
Ecole NDA	20-0790H	Home EC sink center windows	0,2637	Acceptable	0,0050	Acceptable	
Ecole NDA	20-0790I	Home EC sink windows	0,3502	Acceptable	0,0047	Acceptable	
Ecole NDA	20-0790J	Daycare kitchen sink	0,1636	Acceptable	0,0017	Acceptable	
Ecole NDA	20-0790K	Fountain IPLE	0,0769	Acceptable	0,0021	Acceptable	
Ecole NDA	20-0790L	Staff room sink	0,1728	Acceptable	0,0018	Acceptable	
Ecole NDA	20-0790M	Fountain Grandir	0,2280	Acceptable	0,0043	Acceptable	
Ecole NDA	20-0790N	Grandir Sink	0,0552	Acceptable	0,0036	Acceptable	
Ecole NDA	20-0790O	Fountain Auditorium	0,0809	Acceptable	0,0024	Acceptable	
Ecole Pubnico Ouest	19-2455B	#32 - Toilette fille petit board	0,6222	Acceptable	0,0238	Excède limite	
Ecole Pubnico Ouest	19-2455C	#33 - Toilette fille petit board	0,8886	Acceptable	0,0127	Excède limite	
Ecole Pubnico Ouest	19-2455E	#35 - Janitor room petit board	5,8450	Excède limite	0,0893	Excède limite	
Ecole Pubnico Ouest	19-2455F	#36 - Toilette garçon petit board	2,1470	Excède limite	0,0452	Excède limite	
Ecole Pubnico Ouest	19-2455G	#37 - Toilette garçon petit board	0,7927	Acceptable	0,0661	Excède limite	
Ecole Pubnico Ouest	19-2455H	#38 - Toilette personnel haut	4,7490	Excède limite	0,0819	Excède limite	
Ecole Pubnico Ouest	19-2455I	#39 - Toilette personnel haut	3,1200	Excède limite	0,0866	Excède limite	
Ecole Pubnico Ouest	19-2455J	#40 - Janitor room hall upstairs	0,1616	Acceptable	0,3761	Excède limite	
Ecole Pubnico Ouest	19-2456A	#41 - Toilette garçon grand board	3,2250	Excède limite	0,0270	Excède limite	
Ecole Pubnico Ouest	19-2456B	#42 - Toilette garçon grand board	4,4650	Excède limite	0,1346	Excède limite	
Ecole Pubnico Ouest	19-2456C	#43 - Toilette garçon grand board	3,6140	Excède limite	0,0324	Excède limite	
Ecole Pubnico Ouest	19-2456D	#44 - Janitor room grand board	5,0520	Excède limite	0,0718	Excède limite	
Ecole Pubnico Ouest	19-2456E	#45 - Toilette fille grand board	3,1790	Excède limite	0,0525	Excède limite	
Ecole Pubnico Ouest	19-2456F	#46 - Toilette fille grand board	3,6420	Excède limite	0,0356	Excède limite	
Ecole Pubnico Ouest	19-2456G	#47 - Toilette fille grand board	4,9640	Excède limite	0,0555	Excède limite	
Ecole Pubnico Ouest	20-0731A	Grandir en Francis	3,4110	Excède limite	0,0202	Excède limite	
Ecole Pubnico Ouest	20-0731B	Salle d'art	2,9230	Excède limite	0,0065	Excède limite	
Ecole Pubnico Ouest	20-0731C	South Lower	3,3110	Excède limite	0,0234	Excède limite	
Ecole Pubnico Ouest	20-0731F	Locker Room Girls	6,3910	Excède limite	0,0466	Excède limite	
Ecole Pubnico Ouest	21-1895A	Daycare	0,1500	Acceptable	0,0010	Acceptable	Corrigé
Ecole Pubnico Ouest	20-0731I	Teachers Lounge	0,3519	Acceptable	0,0150	Excède limite	
Ecole Pubnico Ouest	20-0731K	Office	3,1230	Excède limite	0,0199	Excède limite	
Ecole Pubnico Ouest	21-1221F	Upstairs Main Door	0,2900	Acceptable	0,0000	Acceptable	Nouveau
Ecole Pubnico Ouest	21-0930D	Upstairs South	0,0000	Acceptable	0,0000	Acceptable	Nouveau
Ecole Pubnico Ouest	21-1221A	Main	0,0450	Acceptable	0,0020	Acceptable	Corrigé
Ecole Pubnico Ouest	21-1221B	Apres Traitement	0,2000	Acceptable	0,0010	Acceptable	Corrigé
Ecole Pubnico Ouest	21-1221D	Cuisine Utility	0,0000	Acceptable	0,0000	Acceptable	Corrigé
Ecole Pubnico Ouest	21-1221C	Cuisine Fontre	0,2500	Acceptable	0,0010	Acceptable	Corrigé
Ecole Pubnico Ouest	20-1963E	Fontaine Bas	0,3000	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Pubnico Ouest	20-1963F	Fontaine Haut	1,7000	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Pubnico Ouest	21-1404A	Fontaine South Lower	0,0000	Acceptable	0,0000	Acceptable	Nouveau
Ecole Rose des Vents	19-2468C	2100	0,6328	Acceptable	0,0103	Excède limite	
Ecole Rose des Vents	19-2468D	2201	0,2755	Acceptable	0,0143	Excède limite	
Ecole Rose des Vents	19-2468E	1320	0,5386	Acceptable	0,0088	Excède limite	
Ecole Rose des Vents	19-2468F	1030	0,4695	Acceptable	0,0075	Excède limite	
Ecole Rose des Vents	19-2469A	2150	0,4813	Acceptable	0,0081	Excède limite	
Ecole Rose des Vents	19-2469B	2080	0,5296	Acceptable	0,0088	Excède limite	
Ecole Rose des Vents	19-2469D	2170	0,3924	Acceptable	0,0076	Excède limite	
Ecole Rose des Vents	19-2469F	1310	0,3162	Acceptable	0,0093	Excède limite	
Ecole Rose des Vents	19-2470A	2020	0,4238	Acceptable	0,0090	Excède limite	
Ecole Rose des Vents	19-2470B	2082	0,5552	Acceptable	0,0195	Excède limite	
Ecole Rose des Vents	19-2470C	2102	0,4665	Acceptable	0,0084	Excède limite	
Ecole Rose des Vents	19-2470D	2151	0,3874	Acceptable	0,0060	Excède limite	
Ecole Rose des Vents	19-2470E	2220 (3)	0,3706	Acceptable	0,0096	Excède limite	
Ecole Rose des Vents	19-2470F	2250 (7)	0,3763	Acceptable	0,0150	Excède limite	
Ecole Rose des Vents	19-2471A	1071 (1)	0,3433	Acceptable	0,0105	Excède limite	
Ecole Rose des Vents	19-2471B	2220 (2)	0,4555	Acceptable	0,0124	Excède limite	
Ecole Rose des Vents	19-2471C	2250 (4)	0,3264	Acceptable	0,0093	Excède limite	
Ecole Rose des Vents	19-2471D	2250 (2)	0,4175	Acceptable	0,0135	Excède limite	
Ecole Rose des Vents	19-2471E	2250 (1)	0,4271	Acceptable	0,0103	Excède limite	
Ecole Rose des Vents	19-2471F	2081	0,4702	Acceptable	0,0095	Excède limite	
Ecole Rose des Vents	19-2474B	1330	0,3424	Acceptable	0,0077	Excède limite	
Ecole Rose des Vents	19-2474C	1080 (1)	0,3011	Acceptable	0,0118	Excède limite	
Ecole Rose des Vents	19-2474D	1321	0,4569	Acceptable	0,0076	Excède limite	
Ecole Rose des Vents	19-2474E	1071 (2)	0,3520	Acceptable	0,0156	Excède limite	

Ecole Rose des Vents	19-2474F	1281	0,3681	Acceptable	0,0074	Excède limite	
Ecole Rose des Vents	19-2475A	Lab	0,3027	Acceptable	0,0078	Excède limite	
Ecole Rose des Vents	20-2122E	Grandir en Français (2)	0,7200	Acceptable	0,0020	Acceptable	Corrigé
Ecole Rose des Vents	19-2475C	1073 (3)	0,4080	Acceptable	0,0113	Excède limite	
Ecole Rose des Vents	19-2475D	1190 (1)	0,3834	Acceptable	0,0085	Excède limite	
Ecole Rose des Vents	19-2475E	1190 (2)	0,3965	Acceptable	0,0094	Excède limite	
Ecole Rose des Vents	19-2475F	2171	0,4503	Acceptable	0,0088	Excède limite	
Ecole Rose des Vents	19-2476A	2250 (3)	0,4769	Acceptable	0,0139	Excède limite	
Ecole Rose des Vents	19-2476B	1080 (3)	0,4483	Acceptable	0,0127	Excède limite	
Ecole Rose des Vents	19-2476C	1080 (2)	0,3959	Acceptable	0,0119	Excède limite	
Ecole Rose des Vents	19-2476D	2030	0,3883	Acceptable	0,0131	Excède limite	
Ecole Rose des Vents	19-2476E	1015	0,5062	Acceptable	0,0073	Excède limite	
Ecole Rose des Vents	19-2476F	AFV (1)	0,3957	Acceptable	0,0065	Excède limite	
Ecole Rose des Vents	20-2122D	Grandir en Français	0,3500	Acceptable	0,0030	Acceptable	Corrigé
Ecole Rose des Vents	19-2662C	Salle Recyclage - 132	0,0456	Acceptable	0,0082	Excède limite	
Ecole Rose des Vents	19-2662D	Cuisine Robinet	0,0701	Acceptable	0,0088	Excède limite	
Ecole Rose des Vents	19-2662E	TWR Man Robinet - 1st	0,5125	Acceptable	0,0127	Excède limite	
Ecole Rose des Vents	19-2662F	WR Man Faucet - 2nd	0,3761	Acceptable	0,0113	Excède limite	
Ecole Rose des Vents	20-1973A	Main	0,0035	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Rose des Vents	20-1973B	Cuisine	0,4805	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Rose des Vents	20-1973C	Fontaine	0,0000	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Rose des Vents	20-1973D	Fontaine 1080	0,0000	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Rose des Vents	20-1973E	Fontaine Gym	0,2920	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Rose des Vents	21-0334A	Fontaine 2lem	0,0000	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Rose des Vents	20-1973G	Fontaine AFV	0,2699	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole secondaire de Clare	20-0752A	bibliothèque	0,2833	Acceptable	0,0042	Acceptable	
Ecole secondaire de Clare	20-0752B	Fontain 237	0,4228	Acceptable	0,0014	Acceptable	
Ecole secondaire de Clare	20-0752C	Cafeteria	0,2553	Acceptable	0,0014	Acceptable	
Ecole secondaire de Clare	20-0752D	Fontain 211	1,5620	Acceptable	0,0018	Acceptable	
Ecole secondaire de Clare	20-0752E	Fontain Gym	0,1729	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole secondaire de Clare	20-0752F	Fontain Bureau	0,4940	Acceptable	0,0017	Acceptable	
Ecole secondaire de Clare	20-0752G	Home EC 1	0,2763	Acceptable	0,0045	Acceptable	
Ecole secondaire de Clare	20-0752H	Home EC 2	0,4287	Acceptable	0,0048	Acceptable	
Ecole secondaire de Clare	20-0752I	Teacher Staff	0,3780	Acceptable	0,0041	Acceptable	
Ecole secondaire de Clare	20-0752J	Bureau	0,4395	Acceptable	0,0001	Acceptable	
Ecole secondaire de Clare	20-0752K	Janitor Mildred	0,4369	Acceptable	0,0098	Excède limite	
Ecole secondaire de Clare	20-0752L	Centre	0,4698	Acceptable	0,0014	Acceptable	
Ecole secondaire de Clare	20-0752M	Sink Dishwasher	0,1978	Acceptable	0,0011	Acceptable	
Ecole secondaire de Clare	20-0752N	Fontain 142	0,5415	Acceptable	0,0003	Acceptable	
Ecole secondaire de Clare	20-0752O	Kitchen main	0,0966	Acceptable	0,0003	Acceptable	
Ecole secondaire de Clare	20-0752P	Salon Mildred Haut	0,0000	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole secondaire de Clare	20-0752Q	Sink Cuisine Veget	0,2842	Acceptable	0,0005	Acceptable	
Ecole secondaire de Clare	20-0752R	Cuisine sink main	0,3185	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole secondaire de Clare	20-0752T	Cuisine sink fridge	0,4237	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole secondaire de Clare	20-1939A	Main	0,0162	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Secondaire de Par-en-Bas	20-0729A	Cuisine 1	0,5959	Acceptable	0,0039	Acceptable	
Ecole Secondaire de Par-en-Bas	20-0729B	Cuisine 2	0,1303	Acceptable	0,0033	Acceptable	
Ecole Secondaire de Par-en-Bas	20-0729D	Vestiaire Gars	1,2880	Acceptable	0,0036	Acceptable	
Ecole Secondaire de Par-en-Bas	20-0729E	Vestiaire Filles	1,4370	Acceptable	0,0040	Acceptable	
Ecole Secondaire de Par-en-Bas	20-0729F	Fontaine Caf	0,4297	Acceptable	0,0005	Acceptable	
Ecole Secondaire de Par-en-Bas	20-0729G	Fontaine Seniors	0,4957	Acceptable	0,0010	Acceptable	
Ecole Secondaire de Par-en-Bas	20-0729H	Nutrition 1	0,7565	Acceptable	0,0045	Acceptable	
Ecole Secondaire de Par-en-Bas	20-0729I	Nutrition 2	1,1130	Acceptable	0,0035	Acceptable	
Ecole Secondaire de Par-en-Bas	20-0729J	Nutrition 3	0,6929	Acceptable	0,0039	Acceptable	
Ecole Secondaire de Par-en-Bas	20-0729K	Nutrition 4	1,0220	Acceptable	0,0037	Acceptable	
Ecole Secondaire de Par-en-Bas	20-0729L	Salle 113	0,4327	Acceptable	0,0094	Excède limite	
Ecole Secondaire de Par-en-Bas	20-0729N	Teachers Lounge	0,7008	Acceptable	0,0051	Excède limite	
Ecole Secondaire de Par-en-Bas	20-0729O	Daycare 1	0,6601	Acceptable	0,0039	Acceptable	
Ecole Secondaire de Par-en-Bas	20-0729Q	Office	1,3440	Acceptable	0,0038	Acceptable	
Ecole Secondaire de Par-en-Bas	20-0729R	Arts Plastiques	0,5154	Acceptable	0,0038	Acceptable	
Ecole Secondaire de Par-en-Bas	20-0729S	Centre Jeunesse 121	0,7740	Acceptable	0,0048	Acceptable	
Ecole Secondaire de Par-en-Bas	20-0729U	Fontaine Junior	0,2879	Acceptable	0,0006	Acceptable	
Ecole Secondaire de Par-en-Bas	20-1963H	Daycare - Poole	0,1245	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Secondaire de Par-en-Bas	21-1894B	Centre - Conference	0,4600	Acceptable	0,0020	Acceptable	Corrigé
Ecole Secondaire de Par-en-Bas	21-1894A	Cuisine 3	0,8600	Acceptable	0,0010	Acceptable	Corrigé
Ecole Secondaire de Par-en-Bas	20-1963K	Main	0,0712	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole secondaire du Sommet	20-0743B	Fontain corridor metier	0,1042	Acceptable	0,0001	Acceptable	
Ecole secondaire du Sommet	20-0743C	Fontain gym	0,1288	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole secondaire du Sommet	20-0743D	Salle des prof	0,1698	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole secondaire du Sommet	20-0743E	Robinet 1103	0,1645	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole secondaire du Sommet	20-0743F	Fontain 1106	0,1012	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole secondaire du Sommet	20-0743G	Cafeteria Island	0,0901	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole secondaire du Sommet	20-0743H	Cafeteria Robinet bin	0,1073	Acceptable	0,0004	Acceptable	
Ecole secondaire du Sommet	20-0743I	Garderie cuisine	0,0979	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole secondaire du Sommet	20-0743J	Garderie cuisine #2	0,1155	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole secondaire du Sommet	20-0743K	Garderie 1033	0,2822	Acceptable	0,0004	Acceptable	
Ecole secondaire du Sommet	20-0743L	Garderie 1037	0,1522	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole secondaire du Sommet	20-0743M	6F - 1035	0,2516	Acceptable	0,0007	Acceptable	
Ecole secondaire du Sommet	20-0743N	6F - 1031	0,2405	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole secondaire du Sommet	20-0743O	Famille 2019 #1	0,1767	Acceptable	0,0004	Acceptable	
Ecole secondaire du Sommet	20-0743P	Famille 2019 #2	0,1314	Acceptable	0,0004	Acceptable	
Ecole secondaire du Sommet	20-0743Q	Famille 2019 #3	0,1678	Acceptable	0,0004	Acceptable	
Ecole secondaire du Sommet	20-0743R	Famille 2019 #4	0,1546	Acceptable	0,0003	Acceptable	
Ecole secondaire du Sommet	20-0743S	Fontain 2026	0,1410	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole secondaire du Sommet	20-0743T	Fontain 2015	0,1096	Acceptable	0,0004	Acceptable	
Ecole secondaire du Sommet	20-1895A	main	0,0000	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole secondaire du Sommet	21-0476A	1er étage - Nouvelle Fontaine	0,0220	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole secondaire du Sommet	21-0476B	2e étage - Nouvelle Fontaine	0,0030	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Secondaire Mosaïque	20-2175A	Main 137	0,1343	Acceptable	0,0007	Acceptable	
Ecole Secondaire Mosaïque	20-2175B	Main 137 - 5 mins	0,0863	Acceptable	0,0005	Acceptable	
Ecole Secondaire Mosaïque	20-2175C	Classe 136	0,1662	Acceptable	0,0005	Acceptable	
Ecole Secondaire Mosaïque	20-2175D	Classe 135	0,1672	Acceptable	0,0004	Acceptable	
Ecole Secondaire Mosaïque	20-2175E	Classe 126	0,1844	Acceptable	0,0005	Acceptable	
Ecole Secondaire Mosaïque	20-2175F	Classe 127	0,1961	Acceptable	0,0005	Acceptable	
Ecole Secondaire Mosaïque	20-2175G	Classe 134	0,4354	Acceptable	0,0006	Acceptable	
Ecole Secondaire Mosaïque	20-2175H	Classe 133	0,1813	Acceptable	0,0005	Acceptable	
Ecole Secondaire Mosaïque	20-2175I	Classe 128	0,2397	Acceptable	0,0004	Acceptable	
Ecole Secondaire Mosaïque	20-2175J	Classe 129	0,2324	Acceptable	0,0004	Acceptable	
Ecole Secondaire Mosaïque	20-2175K	Classe 132	0,3944	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Secondaire Mosaïque	20-2175L	Classe 130	0,4101	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Secondaire Mosaïque	20-2175M	Fontaine 127	0,2143	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Secondaire Mosaïque	20-2175N	Cuisine 105	0,5912	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Secondaire Mosaïque	20-2175O	Fontaine 167	0,3038	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Secondaire Mosaïque	20-2175P	Classe 167 #1	0,5922	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Secondaire Mosaïque	20-2175Q	Classe 167 #2	0,5814	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Secondaire Mosaïque	20-2175R	Classes 203	0,5197	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Secondaire Mosaïque	20-2175S	Fontaine 226	0,0941	Acceptable	0,0000	Acceptable	

Ecole Secondaire Mosaïque	20-2175T	MO (Nothing on label)	0,1738	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Secondaire Mosaïque	20-2175U	Classe 223 #1	0,5951	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Secondaire Mosaïque	20-2175V	Classe 223 #2	0,1796	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Secondaire Mosaïque	20-2175W	Classe 223 #3	0,7699	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Secondaire Mosaïque	20-2175X	Fontaine 234	0,3823	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Secondaire Mosaïque	20-2175Y	Classe 254 #1	0,5155	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Secondaire Mosaïque	20-2175Z	Classe 254 #2	0,2957	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Secondaire Mosaïque	20-2176A	Classe 254 #3	0,4155	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Secondaire Mosaïque	20-2176B	Classe 254 #4	0,4400	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Secondaire Mosaïque	20-2176C	Classe 254 #6	0,2498	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Secondaire Mosaïque	20-2176D	Classe 253	0,2448	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Secondaire Mosaïque	20-2176E	Classe 252	0,6106	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Secondaire Mosaïque	20-2186A	Classe 254 #5	0,2792	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Stella Maris	20-0750D	Cuisine Lave Mains	0,7058	Acceptable	0,0015	Acceptable	
Ecole Stella Maris	20-0750F	Salon prof	1,6430	Acceptable	0,0381	Excède limite	
Ecole Stella Maris	20-1948A	Fontaine Maternelle	0,0000	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Stella Maris	20-1948B	Fontaine Gym	0,0000	Acceptable	0,0002	Acceptable	
Ecole Stella Maris	20-1948C	Cuisine	0,5116	Acceptable	0,0013	Acceptable	
Ecole Stella Maris		Main	0,0818	Acceptable	0,0082	Excède limite	
Ecole Stella Maris	20-1948E	Maternelle	0,6374	Acceptable	0,0126	Excède limite	
Ecole Stella Maris	20-1948F	Natalie Leblanc	0,3972	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Tournesol	20-0741A	Main Sous sol	0,0256	Acceptable	0,0008	Acceptable	
Ecole Tournesol	20-0741B	GF #1	0,2265	Acceptable	0,0003	Acceptable	
Ecole Tournesol	20-0741C	GF #2	0,1936	Acceptable	0,0006	Acceptable	
Ecole Tournesol	20-0741D	GF #3	0,3385	Acceptable	0,0048	Acceptable	
Ecole Tournesol	20-0741E	GF #4	0,2734	Acceptable	0,0040	Acceptable	
Ecole Tournesol	20-0741F	Cuisine Main	0,2288	Acceptable	0,0013	Acceptable	
Ecole Tournesol	20-0741G	Cuisine #2	0,5065	Acceptable	0,0012	Acceptable	
Ecole Tournesol	20-0741H	iplee	0,1170	Acceptable	0,0024	Acceptable	
Ecole Tournesol	20-0741I	Deuxieme cuisine	0,0829	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Tournesol	21-0539A	Nouvelle Fontaine	0,0010	Acceptable	0,0000	Acceptable	
Ecole Tournesol	21-1663A	2ieme etage nouvelle fontaine	0,0000	Acceptable	0,0000	Acceptable	Nouveau
Ecole Wedgeport	20-0732A	Cuisine 1	0,6914	Acceptable	0,0029	Acceptable	
Ecole Wedgeport	20-0732B	Cuisine 2	0,3880	Acceptable	0,0194	Excède limite	
Ecole Wedgeport	20-0732C	Fontaine Gym	2,4770	Excède limite	0,0075	Excède limite	
Ecole Wedgeport	20-0732D	Fontaine Haut	11,9600	Excède limite	0,0316	Excède limite	
Ecole Wedgeport	20-0732E	Main	0,2797	Acceptable	0,0126	Excède limite	
Ecole Wedgeport	20-0732F	Grandir en Français	1,9530	Acceptable	0,0347	Excède limite	
Ecole Wedgeport	20-0732G	Fontaine Grand Corridor	0,2984	Acceptable	0,0122	Excède limite	

NOTE : Toute location n'ayant pas un résultat acceptable pour le cuivre et le plomb aura de l'affichage indiquant que la source d'eau sera utilisée pour le lavage de main seulement.